

Somianka, dnia 17 października 2017 r.

GMINA SOMIANKA
07-203 Somianka
pow. wyszkowski. woj. mazowieckie
tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14
NIP 762-190-15-71, REGON550668090

Kz.272.12.2017

INFORMACJA O WPLYNIĘCIU ZAPYTANIA

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:
„PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA SOMIANKOWSKA”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w ramach niniejszego postępowania wpłynęło dnia 11 października 2017 roku zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – art.30 pkt 4 oraz art. 89 ust.8 pkt 4 i 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonania nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowego?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowego. Zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót nawierzchnia drogi ma być wykonana z betonu asfaltowego, o łącznej grubości warstw- 8 cm, o szerokości warstwy ścieralnej 4,5m; 5,0m wg PZT.

WÓJT

/-/ Andrzej Żołyński