Istniejące przyłącze do wymiany na AsXSn 4x35mm^2
na warunkach określonych przez RE Wyszków

Uchwyt przyścienny,
stojak dachowy –granica własności

Słup linii n.n.

Dla P_p=31 kW

Przebudowa istniejącej tablicy głównej

Bm 100A
RBK-00

3F
kWh

S 313
C63A

PE

5x LGy 25mm^2

**Główny wył.
prądu p.poż**
na zew. budynku

RA 250A

$R_u \leq 10\Omega$

TG

FRX 125A

SPB-12/280
MOELLER
BC szt. 4

P304 40-30AC
ΔI_N=30mA
4

S301 C16A przew. ist. — Gniazda. 1F 16A świetlica
S301 C16A przew. ist. — Gniazda. 1F 16A z łącznikiem kuchnia
S301 B16A przew. ist. — Gniazda. 1F 16A sale dydaktyczne I
S301 B16A przew. ist. — Gniazda. 1F 16A sale dydaktyczne II
S301 B10A przew. ist. — Gniazda. 1F 16A sale dydaktyczne III
S301 B10A przew. ist. — Gniazda. 1F 16A sala zajęć
S301 B16A przew. ist. — Gniazda. 1F 16A korytarz
S301 B16A przew. ist. — Gniazda. 1F 16A sala nr I i II
S301 B16A przew. ist. — Gniazda. 1F 16A REZERWA
S301 B16A przew. ist. — Gniazda 1F 16A REZERWA
S301 B16A przew. ist. — Gniazda 1F 16A REZERWA
S301 B16A przew. ist. — Gniazda 1F 16A REZERWA

P304 40-30AC
ΔI_N=30mA
4

S301 B16A YDYp 3x2,5mm^2 — Oświetlenie sale dydaktyczne I
S301 B16A YDYp 3x2,5mm^2 — Oświetlenie sale dydaktyczne II
S301 B16A YDYp 3x1,5mm^2 — Oświetlenie sale dydaktyczne III
S301 B16A YDYp 3x1,5mm^2 — Oświetlenie komunikacja
S301 B16A YDYp 3x1,5mm^2 — rezerwa

FR 303 100A

5xLGY 25 mm^2

Projektowana tablica TR-1

40 - Złącze bezpiecznikowe

50 - Licznik

40 - Wyłącznik główny prądu p.poż

TG
WXL 160 3x24 prod. Legrand

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY ΔI_N=30mA
SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

Obiekt: Hala sportowa z pomieszczeniami socjalnymi				
Adres obiektu: Wola Mystkowska, gm. Somianka, dz. nr geod. 253/2				
Schemat ideowy instalacji TR -1				
	Specjalność ; nr. uprawnień	Data:	Podpis	Nr rys. E-1
Projektant: **inż. Grzegorz Dębowski**	**434/Lb/2001**	grudzień 2008		Nr str.