

Ogłoszenie nr 500105473-N-2018 z dnia 14-05-2018 r.

Gmina Somianka: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 550238-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500101656-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Somianka, Krajowy numer identyfikacyjny 550668090, ul. Somianka - Parcele 16 B, 07-203 Somianka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 741 87 90, e-mail somianka@somianka.pl, faks 29 741 87 14.

Adres strony internetowej (url): <http://www.ugsomianka.bip.org.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Kz.272.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy”. Inwestycja zaplanowana do realizacji zlokalizowana jest na terenie Gminy Somianka w miejscowości Stare Wypychy na działkach o nr ewidencyjnych 104/4 i 104/5, obręb 0021. Istniejący SUW pracuje w układzie jednostopniowego pompowania wody. Woda surowa ze studni Nr 1 lub ze studni Nr 2 jest podawana pompa głębinową do budynku SUW, w którym w toku dwustopniowej filtracji woda jest napowietrzana, uzdatniana i gromadzona w hydroforach

skąd jest tłoczona do sieci. Zamówienie obejmuje kompleksowe rozwiązania techniczne rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania obiektami. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują następujące branże: - sanitarno – technologiczną, - konstrukcyjno – budowlaną, - elektryczną – linie kablowe sterownicze na terenie stacji uzdatniania wody oraz instalacje wewnętrzne. Roboty budowlane w branży technologiczno - sanitarnej obejmują: - wymianę uzbrojenia studni wraz z armaturą i pompami głębinowymi $Q=47,7 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=46 \text{ m}$, $N=9,2 \text{ kW}$ (montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 100 w ilości 2 sztuk w budynku SUW, spełniających wymagania dyrektywy MID), - montaż zaworu bezpieczeństwa DN 50x80 mm przed zbiornikiem aeracyjnym w budynku, - wykonanie instalacji napowietrzania poprzez montaż zestawu aeracji składającego się ze zbiornika aeracyjnego o śr. 1200 mm wraz z armaturą, sprężarki bezolejowej (kpl 1+1) $Q=15 \text{ m}^3/\text{h}$ z kompletną armaturą pomiarowo-kontrolną w formie rozdzielni pneumatycznej, - montaż zestawów filtracyjnych pierwszego stopnia o śr. 1400 mm (3 sztuki) i drugiego stopnia o śr. 1400 mm (3 sztuk) wraz z kompletną armaturą i orurowaniem, - montaż dmuchawy powietrza typu rotacyjnego $Q=80 \text{ m}^3$ wraz z armaturą i orurowaniem - montaż zestawu chlorowania do dezynfekcji okresowej, składającego się z pompki dozującej wraz z kompletną armaturą oraz ze zbiornika o pojemności 100 litrów, montaż wentylatora dachowego $Q=450 \text{ m}^3/\text{h}$ w pomieszczeniu chlorowni, - montaż zestawu pompowo-hydroforowego drugiego stopnia $Q=88 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=43 \text{ m}$ składającego się z pionowych pomp wirowych (4 sztuki pracujące + 1 sztuka rezerwowa, każda pompa sterowana osobnym falownikiem) wraz z armaturą oraz pompy płuczającej $Q=83 \text{ m}^3/\text{h}$ wraz z armaturą na wspólnej ramie, średnice kolektorów zestawu pompowego: kolektor ssący DN 200, kolektor tłoczny DN 150, - montaż układu zmiękczenia wody (system odwróconej osmozy) o wydajności $Q_{\text{zasilania}}=26,7 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{produktu}}=20 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{odcieku}}=6,7 \text{ m}^3/\text{h}$, $N=15 \text{ kW}$ przystosowany do temperatury wody $+10 \text{ st.C}$, wyposażony w system filtracji, układ dozowania antyskalantu i dechloracji, 18 sztuk membran, 6 sztuk modułów membran oraz orurowanie, zbiorniki, pompy i aparatura kontrolno-pomiarowa składająca się z czujnika ciśnienia, monaometru, termometru, pomiaru Rx, konduktometra, przepływomierzów produktu odrzutu i recykulacji oraz sterownika zapewniającego automatyczną pracę całego systemu z możliwością lokalnego sterownia oraz komunikacji z główną szafą sterowniczą, - budowa dwóch stalowych zbiorników wody czystej $V=2 \times 114 \text{ m}^3$ wraz z armaturą odcinającą, - budowa rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej AISI 304/304L wewnątrz budynku SUW wraz z niezbędną armaturą odcinającą (zasuwy, przepustnice) i kontrolno-pomiarową (przepływomierz elektromagnetyczny DN 125mm na rurociągu tłocznym wody popłucznej, przepływomierz elektromagnetyczny DN 125mm na rurociągu tłocznym wody uzdatnionej - spełniających wymagania dyrektywy MID), - budowa rurociągów międzyobiektowych: budowa rurociągów tłocznych D 125 PE z istniejących studni głębinowych do budynku SUW, • budowa rurociągu tłoczego D 110 PE, D 125 PE wody uzdatnionej z budynku SUW do zbiorników wody czystej, • budowa rurociągu ssącego D 160 PE, D 225 PE ze zbiorników wody czystej do budynku SUW, • budowa przewodu kanalizacyjnego D 200 PVC odprowadzającego wody popłuczne z hali filtrów do istniejącego odstoju popłuczyn, • budowa przewodu kanalizacyjnego spustowo-przelewowego D 160 PVC ze zbiorników wody czystej wraz z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego, - wykonanie instalacji dogrzewania budynku za pomocą grzejników elektrycznych - dostosowanie instalacji wentylacji w budynku SUW do prawidłowej pracy poprzez wymianę podstaw dachowych na podstawy typu B/III przy 5 z 7 sztuk istniejących wywietrzników dachowych na hali filtrów, - montaż osuszacza powietrza $Q=800 \text{ m}^3/\text{h}$ w hali technologicznej wraz z armaturą - dostosowanie instalacji wodociągowej do prawidłowej pracy nowych urządzeń na SUW - wykonanie instalacji kanalizacji wewnętrznej technologicznej na hali filtrów o średnicach D 110 PVC, D 160 PVC, D 200 PVC wraz z wpustami podłogowymi DN 100 mm wyposażonymi w zawory zwrotne. W ramach robót przy rozbudowie stacji uzdatniania wody branży elektrycznej wykona się: - demontaż instalacji elektrycznych z osprzętem, rozdzielni głównej wewnętrznej, kabli zasilających pompy głębinowe oraz zasilanie podstawowe stacji uzdatniania wody zasilane z istniejącej stacji transformatorowej. - montaż elektrycznych tablic rozdzielczych, - wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach, - układanie kabli, - montaż układów sygnalizacji i układu do pomiarów, - oświetlenie terenu, lampy typu LED 40 W, - sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, - badania linii kablowej, - badania i pomiary instalacji odgromowej W przypadku

zaniku napięcia z sieci elektroenergetycznej zaprojektowano źródło zasilania rezerwowego w postaci agregatu prądotwórczego, który zostanie uruchamiany w sposób automatyczny. Proponuje się zamontowanie agregatu prądotwórczego typu GI 67N o mocy ciągłej 48 kW, 60 kVA, 400 V z silnikiem wysokoprężnym w wersji otwartej. Połączenie agregatu z rozdzielnią główną wykonać kablem 5x(LgY 1x35 mm²) dł.35 m, a do połączenia obwodów sterowniczych z SZR ułożyć kabel YKY 3 x 2,5 mm² i YKSY 14 x 1.5 mm². Projektowana Stacja Uzdatniana Wody będzie pracować automatycznie. Pracą zarządzać będzie mikroprocesory sterownik zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. Pracą pomp pierwszego stopnia steruje sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku wyrównawczym. Praca pomp drugiego stopnia steruje sterownik mikroprocesory znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie. Roboty budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej obejmują: - wydzielenie w hali technologicznej pomieszczenia na agregat prądotwórczy, - wykonanie otworów przeznaczonych na wyrzutnię i drzwi wejściowe do agregatorni, - wypełnienie istniejącego kanału zagęszczonym piaskiem (25cm) pod 15cm warstwą betonu C16/20, - roboty rozbiórkowe pokrycia dachu, - rozbiórkę części komina w chlorowni, - zwężenie ościeży bramy, - wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne i fundamentu pod agregat, - wykonanie sufitu podwieszanego w agregatorni, - wyłożenie posadzek gresem, - wyłożenie ścian w hali, chlorowni i sanitariatach płytkami ceramicznymi, malowanie ścian i sufitów, - wykonanie przejść na nawietrzaki podokienne, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - naprawę istniejących tynków, wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, malowanie, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - wykonanie dachu o konstrukcji płatwiowokleszczowej, - rozebranie istniejącej opaski betonowej wokół budynku i wykonanie nowej z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie obróbek blacharskich, - wykonanie fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze, - wykonanie ogrodzenia na terenie SUW, - wykonanie dróg i chodników wewnętrznych. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzyskania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami przy realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca będzie wykonywał roboty na obiekcie czynnym i jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości dostaw wody pitnej (w ciągu dnia od godz. 6:00 do godz. 22:00) w trakcie wykonywania robót. Planowane przerwy w dostawie wody powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza przerwy dostaw wody w porze nocnej (od godz.22:00 do godz. 6:00). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w: - Przedmiarach robót; - Dokumentacjach projektowych; - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zadanie zgodnie z: 1. Projektami budowlanymi; 2. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót; 3. Obowiązującymi przepisami, 4. Zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego – metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru. Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanej ceny z przedstawionym kosztorysem ofertowym. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane Wykonawcy pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez wykonawcę w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 K.C. Tam, gdzie w Projekcie budowlanym oraz opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w niniejszej Specyfikacji i Projekcie budowlanym. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało zgodnie z ilością faktycznie wykonanych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę. Z uwagi na fakt, iż roboty będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu robót musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników oraz przestrzegać wszystkich zasad

BHP. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody wobec Zamawiającego oraz za szkody wobec osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów, lub innych urządzeń wykorzystanych lub zamontowanych w ramach realizacji roboty budowlanej, jak też szkody powstałe przy usuwaniu tych wad. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca, na etapie końcowego odbioru robót lub w trakcie robót na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu odpowiednich aktualnych dokumentów – dokumentów wymaganych do oddania obiektu do użytkowania (w tym dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego zakresu prac, atesty na wbudowane materiały, dziennik budowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami, protokoły badań i sprawdzeń, certyfikaty, itp.) dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dotyczących zamontowanych i użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45112000-5, 45111200-0, 45111230-9, 45262210-6, 45262300-4, 45310000-3, 45230000-8, 45231300-8, 45000000-7, 45331000-6, 45400000-1, 44615100-5, 45330000-9, 45300000-0, 45223500-1, 45332200-5, 45310000-3, 45351000-2, 45232430-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 14 maja 2018 roku godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznaje, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.