

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszaków z dnia 16.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na **„przebudowie stacji wodociągowej w miejscowości Kręgi, gm. Somianka” na działkach o nr ewidencyjnych 463, 1007/6, 1007/8 1007/9 i 1008/4 położonych w miejscowości Stary Kręgi gm. Somianka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszakowie

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego **„przebudowie stacji wodociągowej w miejscowości Kręgi, gm. Somianka” na działkach o nr ewidencyjnych 463, 1007/6, 1007/8 1007/9 i 1008/4 położonych w miejscowości Stary Kręgi gm. Somianka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie**,

Uzasadnienie

Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszaków wystąpiło do Wójta Gminy Somianka z wnioskiem w dniu 11 listopada 2016r. (data wpływu do UG: 17 listopada 2016r.) o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji wodociągowej w miejscowości Kręgi, gm. Somianka” na działkach o nr ewidencyjnych 463, 1007/6, 1007/8 1007/9 i 1008/4 położonych w miejscowości Stary Kręgi gm. Somianka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Somianka.

W dniu 21 listopada 2016r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyszakowie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia. Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016. poz. 71. zwana dalej ooś), tj. rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metoda bezwykopową „ oraz § 3 ust.1 pkt 70 tj. urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił z wnioskiem In.6620.5.2016 z dnia 24 listopada 2016r. o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkanie.

Na podstawie analizy materiałów, uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – opinia z dnia 12 grudnia 2016 r. (data wpływu: 20 grudnia 2016 r.) znak WOOŚ-II.4240.1704.2016.AWI, także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkanie odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla analizowanego przedsięwzięcia - opinia sanitarna z dnia 01 grudnia 2016r. (data wpływu: 05 grudnia 2016 r.) znak PPIS-ZNS-712/77/2016.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy o oś, organ prowadzący postępowanie uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony w poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Planowane przedsięwzięcia polega na przebudowie stacji wodociągowej w miejscowości Kręgi w gminie Somianka na działkach o nr ew. 463, 1007/6 1007/8, 1007/9 i 1008 /4. Planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody.

Pobór wody z istniejącego ujęcia, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, Wynosi maksymalnie 70 m³/h i nie zwiększy się po zrealizowaniu planowanej inwestycji.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się in.:

- rozbiórkę oraz wymianę uzbrojenia oraz okablowania istniejących studni;
- rozbiórkę oraz wymianę istniejących instalacji technologicznych;
- budowę zbiorników wyrównawczych oraz osadnika na ścieki z płukania filtrów;
- budowę po nowych trasach rurociągów wody surowej i uzdatnionej

Istniejące pompy głębinowe oraz rurociąg łączący budynek stacji z siecią rozdzielczą zostaną wymienione na ich techniczne zużycie.

2. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651, ze zm.).

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się w odległości 0,02 km od obszaru Natura 2000 Dolina dolnego Bugu PLB40001. Dolina Dolnego Bugu jest to ostoja o randze europejskiej E 51. Występują co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, sześć gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) . Największe zagrożenie dla tutejszej awifauny stwarzają obwałowania i odcinanie starorzeczy od współczesnego koryta rzeki oraz zabudowa doliny. Zanieczyszczenie wód, melioracje, tamy zaporowe, trasy szybkiego ruchu, przebudowa drzewostanów w kierunku monokultur sosnowych, kłusownictwo, to kolejne czynniki, zagrażające ptakom i przyrodzie obszaru. Nie planuje się wzrostu godzinowego poboru wody w związku z czym nie nastąpi zmiana zasięgu leja depresji. Na działkach inwestycyjnych rosną drzew. Nie będą kolidowały z planowanym przedsięwzięciem . Ze względu na charakter inwestycji polegający na przebudowie istniejącej stacji niema ryzyka pogorszenia walorów krajobrazowych otaczającego terenu. Planowane roboty tylko nieznacznie, chwilowo i lokalnie wpłyną w na środowisko. Sposób użytkowania

terenu po wykonaniu inwestycji nie ulegnie znacząco zmianie. Ze względu na lokalizację inwestycji, skalę charakter oraz zakres planowanych prac stwierdza się że nie będzie miała negatywnego wpływu na ww. obszar Natura 2000, jego integralność oraz spójność obszarów Natura 2000. przedsięwzięcia stwierdza się, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru Natura 2000.-

Po zapoznaniu się z charakterem i lokalizacją przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę zakres planowanych prac, na podstawie wiedzy merytorycznej, stwierdza się że przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter, skalę i lokalizację nie jest przedsięwzięciem mogącym negatywnie oddziaływać na najbliższy obszar Natura 2000, oraz wpłynąć na jego integralność i spójność Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000.

Do realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane i wywrotki dowożące potrzebne materiały budowlane. Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania będą krótkotrwałe i związane z fazą realizacji przedsięwzięcia. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinno wystąpić ryzyko przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odpady powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą selektywnie zbierane i magazynowane w szczelnych oznakowanych pojemnikach do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom.

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednakże oddziaływania te będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

Oddziaływanie przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego realizacji i eksploatacji, będzie miało charakter lokalny, ograniczony do terenu stanowiącego własność Inwestora.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wójt Gminy Somianka

/-/ Andrzej Żołyński

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2. Powiat Wyszowski
3. Gmina Somianka
4. Pan Rafał Lipski
5. Pani Beata Kaźmierczak
6. Sołtys wsi Kręgi (*poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń*)
7. Tablica ogłoszeń Urzędu Gmina Somianka (*poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń*)
8. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka
9. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszowie