

## INFORMACJE O WPŁYNIĘCIU ZAPTYANIA

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „ **przebudowa drogi gminnej Nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne – Jackowo Dolne Gmina Somianka**”.

Działając w trybie art. 38 ust.2 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 1.** Prosimy o informację czyją własnością są materiały powstałe z rozbiórki( tj. rozbiórka przepustu, frezowanie nawierzchni itp.) W przypadku gdy należą do Zamawiającego proszę o wskazanie miejsca wywozu.

**Odpowiedź.** Materiały z rozbiórki przepustu, frezowanie nawierzchni itp. należy przekazać i wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 5 km.

**Pytanie 2.** Prosimy o załączenie szczegółu konstrukcyjnego barier ochronnych. W projekcie niema informacji gdzie te bariery powinny zostać zamontowane oraz brak informacji o rodzaju bariery.

**Odpowiedź.** Należy przyjąć zabezpieczenie barierami typu SP-05 obustronnie przy wymiennym przepuście. Rozstaw słupków 2 m.

**Pytanie 3.** Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału powinna być wykonana siatka zbrojeniowa i o jakiej wytrzymałości, gdyż na polskim rynku nie występują siatki szklano-węglowe o wytrzymałości 120/120 kN/m i z warstwa geowłókniny. Załączona specyfikacja techniczna SST-05.0326a wskazuje na siatkę szklaną.

**Odpowiedź.** Należy wykonać zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatką zbrojeniową z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączoną warstwą asfaltu z ochronną warstwą geowłókniny o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż – min. 120 kN/m, w poprzek – min. 200 kN/m.

Wójt Gminy Somianka

/-/ Andrzej Żołyński