



Somianka, dnia 10 maja 2018 roku

**Do Wykonawców**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

*dot. postępowania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy” - Znak sprawy: Kz. 272.9.2018*

Gmina Somianka na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, niniejszym informuje, że zostały wniesione wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1: Czy w ramach Inwestycji należy dostarczyć stanowisko komputerowe wraz z wizualizacją pracy stacji uzdatniania wody? Jeżeli tak to prosimy o dane techniczne stanowiska komputerowego i wizualizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający eksploatuje monitoring istniejącego obiektu SUW w Celinowie przez WWW z wykorzystaniem serwera firmy ZAPSOFT. Zamawiający wymaga rozbudowy istniejącego monitoringu WWW o monitoring nowego obiektu SUW Stare Wypychy wraz z wprowadzeniem dodatkowej możliwości zdalnej zmiany istotnych nastaw. Zamawiający dopuszcza również zamiennie dostarczenie usługi monitoringu przez WWW w nie gorszym standardzie niż obecnie wykorzystywany.**

**"Powyższe wyjaśnienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp stanowią zmianę treści SIWZ i są wiążące dla wykonawców. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian".**

**WÓJT**  
**/-/ Andrzej Żołyński**