



**GMINA SOMIANKA**  
07-203 Somianka  
pow. wyszkowski, woj. Mazowieckie  
tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14  
NIP 762-190-15-71, REGON550668090

**Kz.272.7.2019**

Somianka, dnia 14 sierpnia 2019r.

**Do Wykonawców**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot. postępowania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - Znak sprawy:  
Kz. 272.7.2019

Gmina Somianka na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej zwanej: „ustawą Pzp”), niniejszym informuje, że zostały wniesione wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, wyjaśniamy co następuje:

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie jednozbiornikowe?

**ODP.:** Tak, ale przy zachowaniu projektowanych pojemności minimalnych pojedynczych komór osadników gnilnych oraz pozostałych wymagań określonych w dokumentacji przetargowej.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni z zamontowaną na odpływie pompą mechaniczną, zastępując tym samym dodatkowy zbiornik przepompowni ścieków oczyszczonych?

**ODP.:** Tak, dopuszcza się takie rozwiązanie, pod warunkiem zastosowania sterownika oczyszczalni spełniającego wymagania dokumentacji przetargowej oraz dodatkowo uwzględniającego sterowanie pompą, jak również informującego o awarii pompy.

### **Pytanie 3**

W SIWZ Zamawiający informuje, że w przypadku zagłębienie powyżej 1 m p.p.t. konieczne jest montowanie zbiorników dwupłaszczowych. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza nie zastosowanie w tym przypadku przepompowni ścieków surowych?

**ODP.:** Tak, Zamawiający dopuszcza nie zastosowanie przepompowni ścieków surowych w lokalizacjach gdzie będą montowane zbiorniki dwupłaszczowe.

### **Pytanie 4**

W SIWZ Zamawiający informuje, że w przypadku zagłębienia rury kanalizacyjnej powyżej 1 m p.p.t. wymaga wyłącznie zbiorników dwupłaszczowych. W związku z tym prosimy o



potwierdzenie, że w przypadku mniejszego zagłębienia niż 1 m p.p.t. zbiorniki jednopłaszczyznowe powinny charakteryzować się wymaganą wysokością nasypu 1 m., co ma być potwierdzone w raporcie z badania wytrzymałości oczyszczalni w jednostce natyfikowanej.

**ODP.:** Zamawiający potwierdza, że w przypadku mniejszego zagłębienia niż 1 m p.p.t. rur kanalizacyjnych, zbiorniki jednopłaszczyznowe powinny charakteryzować się wymaganą wysokością nasypu 1 m., co ma być potwierdzone w raporcie z badania wytrzymałości oczyszczalni w jednostce natyfikowanej.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga ze względów serwisowych, aby każda z komór oczyszczalni posiadała niezależny włącznik rewizyjny z pokrywą o średnicy min. DN600?

**ODP.:** Zamawiający wymaga, aby był dostęp do każdej komory w celu możliwości wykonania obsługi, serwisowania, bądź wymiany złóż i urządzeń zainstalowanych w komorach urządzeń oczyszczalni.

z up. WÓJTA  
Agnieszka Salwin  
Zastępcza Wójta