



GMINA SOMIANKA

07-203 Somianka

pow. wyszkowski, woj. Mazowieckie

tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14

NIP 762-190-15-71, REGON550668090

Kz.272.5.2019

Somianka, dnia 19 kwietnia 2019r.

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot. postępowania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - Znak sprawy: Kz. 272.5.2019

Gmina Somianka na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej zwanej: „ustawą Pzp”), niniejszym informuje, że zostały wniesione wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączone były raporty z przeprowadzonych badań. Czy zgodnie z zapisami normy EN 12566-3 Zamawiający będzie wymagał dostarczenia pełnych raportów z badań tj:

- wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy,
- wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie największy pojedynczy zbiornik). Raport z badania wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3. Obliczenia wytrzymałościowe winny uwzględniać wysokość wody gruntowej natomiast badania wykonane w wykopie winny być wyrażone procentowym ubytkiem wody w czasie badań.
- efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesina, azot, fosfor. W badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Badanie efektywności oczyszczania winno być wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3 (dla najmniejszej oczyszczalni z typoszeregu).
- trwałości materiału z jakiego jest wykonana oczyszczalnia, zgodnie z punktem 6.5 w/w normy
- reakcji na ogień określonej zgodnie z punktem 6.6 w/w normy jako A1 do F?



ODP.: Zamawiający będzie wymagał wyżej wymienionych raportów zgodnych z EN 12566-3.

Pytanie 2

Czy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zaproponowane urządzenia mają osiągać nie wyższe parametry na wylocie niż:

- a) pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT₅) –25 mg O₂/l
 - b) chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), -125 mg O₂/l
 - c) zawiesina ogólna – 35 mg/l
 - d) azot – 15 mg N/l
 - e) fosfor ogólny - 2 mg P/l
- zawartymi w dostarczonym raporcie?

ODP.: W trosce o środowisko naturalne Zamawiający będzie wymagał aby ścieki oczyszczone nie zawierały wyższych zanieczyszczeń niż:

- a) pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT₅) –25 mg O₂/l
- b) chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), -125 mg O₂/l
- c) zawiesina ogólna – 35 mg/l
- d) azot – 15 mg N/l
- e) fosfor ogólny - 2 mg P/l.

Pytanie 3

Czy w trosce o niskie koszty eksploatacyjne Zamawiający będzie wymagał, aby w dostarczonym raporcie zawarta była jasna informacja, że podczas wykonywanych badań nie był wybierany osad?

ODP.: Zamawiający wymaga, aby w dostarczonym raporcie zawarta była jasna informacja, że podczas wykonywanych badań nie był wybierany osad.

Pytanie 4

Czy z uwagi na oszczędność energii Zamawiający będzie wymagał, aby zaproponowane urządzenia zużywały nie więcej niż 0,75 kWh/dobę dla przepływu 0,6m³/d?

ODP.: Zamawiający wymaga, aby zaproponowane urządzenia zużywały nie więcej niż 0,75 kWh/dobę dla przepływu 0,6m³/d z uwagi na oszczędność energii.

Pytanie 5

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby do oferty były załączone rysunki techniczne, karty katalogowe urządzeń umożliwiające sprawdzenie równoważności?

ODP.: Zamawiający wymaga, aby do oferty były załączone rysunki techniczne, karty katalogowe urządzeń umożliwiające sprawdzenie równoważności.

Pytanie 6

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił referencje na co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto. Czy Zamawiający uzna za wystarczające referencje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 1 195 314,00 zł brutto?

ODP.: Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści postanowienia roz. VIII ust. 4 pkt 1 SIWZ.



Obecna jego treść:

„1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 1 195 000,00 zł brutto.”

Pytanie 7

Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe, lub wcześniejsze zakończenie robót i wcześniejszą płatność?

ODP.: Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ jest terminem maksymalnym. Możliwość wcześniejszego zakończenia robót jest zależna od Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ dokona zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym końcowym protokołem odbioru robót.

"Powyższe wyjaśnienia, doprecyzowania , zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp stanowią zmianę treści SIWZ i są wiążące dla wykonawców."

WÓJT
Andrzej Żołniewski