



Somianka, dnia 17 maja 2018 roku

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy” - Znak sprawy: Kz. 272.12.2018

Gmina Somianka na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, niniejszym informuje, że zostały wniesione wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1: Czy dopuszcza się wykonanie orurowania wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody oraz orurowania filtrów z PVC klejonego, posiadającego wymagane atesty, w miejsce zawartej w projekcie stali?

Odpowiedź: Projekt podstawowy zakładał wykonanie orurowania wewnątrz budynku SUW oraz orurowania filtrów ze stali nierdzewnej. W opisie projektant nie dopuszcza zastosowania innego materiału niż stal nierdzewna (str. 20 dokumentacji projektowej branży sanitarno-technologicznej – listopad 2016). Zamiana stali nierdzewnej na PVC klejone jest równoznaczna z obniżeniem standardu. Rury ze stali nierdzewnej zapewniają dłuższy czas bezawaryjnej pracy

WÓJT

/-/ Andrzej Żołyński