

KZ. 341/13-1/07

Wszyscy wykonawcy
którzy pobrali i pobiorą SIWZ na przetarg nieograniczony
**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULASKU
- II etap**

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W związku ze skierowanym dnia 2007-12-19 do Zamawiającego zapytaniem na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia się, że:

1) można składać oferty częściowe Cz.1 pkt. 1 – 5 zakresu zamówienia DOCIELENIE ŚCIAN Cz. 2 pkt 6 – 7 zakresu zamówienia WYMIANA PIECA I INSTALACJI C.O. zgodnie z treścią ogłoszenia i SIWZ Instrukcja dla Wykonawców E pkt. 2 i L pkt. 2

2) Ze wskazanego zakresu robót w ogłoszeniu, SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, dokumentacji projektowo-technicznej wraz z przedmiarami robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w kosztorysie ofertowym wylączy się:

- wymianę dachu, obróbek blacharskich i rynien (rezygnacja),
- wymiany okien, drzwi i podokienników (wykonano wcześniej),
- styropianu o grubości ponad 7,5 na ścianach i 4 cm na cokole.

Oznacza to, że Wykonawca w kalkulowaniu wynagrodzenia za zamawiane roboty budowlane powinien pominąć z przedmiaru termomodernizacji budynku PSP w Ulasku cz. 1 (zał. 6 do SIWZ) następujące pozycje:

- lp. 2 poz. 30-37
- lp. 3 poz. 40-44.

Brak ujęcia w przedmiarze, a należy uwzględnić w kalkulacji przełożenie lub wymienienie i zabezpieczenie instalacji elektrycznych i telefonicznych na zewnątrz budynku (pkt. 4 przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu i SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców).

Powinien zostać zrealizowany cały zakres kosztorysu ofertowego - wymiana kotła i instalacji wewnętrznej c.o. w budynku PSP w Ulasku – cz.2 (zał. 10 do SIWZ).

Ponadto przypomina się, że według treści tego kosztorysu (poz. 48 - 53) instalacja c.o. wykonana będzie z rur miedzianych.

z up. WÓJTA

Teresa Lipska
Sekretarz Gminy