

KANALIZACJA CIŚNIENIOWA w msc. Stare Pludy gm. Somianka
Zestawienie długości sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej
z przejściami pod przeszkodami.

Tab Nr 8

Lokalizacja	Długość proj. sieci	Uwagi dot. Wlotu
na sieci	PE Øz 63mm	
	mb.	
K1 - S-7	330	Wlot na rzędnej 113,78 zakończony kolanem z PEØz63 skierowanym w kinetę studni. Przejście przez ścianę studni - in situ Ø63

Wykop ze skarpami: 200 mb

Wykop pionowy , umocniony: 130 mb

Szalowanie ścian wykopu: 130 mb x 2x1,5 m = 390 m²

Odbudowa pobocza żwirowego drogi- 130 mb x 1,5 m/mb = 195 m²

Zestawienie ciśnieniowych przyłączy sanitarnych

Tab. Nr 9

Nazwisko i imię	Lokalizacja	Długość	Nr	typ przepompowni
właściciela posesji	na sieci	przyłącza z	U.Z.T.	przepompownia przydomowa
		PE Øz 40mm		typu UZT
		mb.	kpl.	rodzaj zasilania eNN.
Skoczeń Danuta	K1	12	1	Z pompą 5/4" KADOR -3fazy