

Somianka, dnia 01.02.2016

**GMINA SOMIANKA**  
**07-203 Somianka**  
pow. wyszkowski. woj. mazowieckie  
tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14  
NIP 762-190-15-71, REGON550668090

### **INFORMACJE O WPŁYNIĘCIU ZAPYTANIA.**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne – Jackowo Dolne, Gmina Somianka”

Działając w trybie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **PYTANIE 1**

Czy istnieje możliwość zastosowania siatki szklano – szklanej zamiast szklano – węglowej o tych samych parametrach? Informujemy, że zmiana ta pozwoli znacząco obniżyć koszty Inwestycji.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania zamiany siatki szklano – węglowej na siatkę szklano – szklaną o tych samych parametrach, ze względu na sztywność na rozciąganie poprzeczne. W dokumentacji projektowej oraz STWiOR zostały określone parametry, jakim powinna odpowiadać siatka zbrojeniowa wykonana z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączona warstwą asfaltu z ochronną warstwą geowłókniny stanowiąca zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniem.

/-/ Andrzej Żołyński  
Wójt Gminy Somianka